



1800082276895



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS C1145



<p>产品名称: 自恢复式过欠压保护器 型号: TGZGQ3-100 商标: TENGGEN 样品数量: 3台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-10-31 完成日期: 2019-11-08</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
--	---

试验结论: 依据 JB/T 12762-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGZGQ3-100

Ui: 500V;

Ue: AC400V;

In: 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;

额定限制短路电流能力 (ILSC): 6kA;

极数: 3P+N(N极带通);

不带过电流保护



原测试报告编号

原检测单位

00901-V2017CQC012018-337298

上海电器设备检测所有限公司