



中国认可
国际互认
检测



CNAS L0503

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-991145

产品名称: 隔离开关

型 号: GL-200/□□□X、

GL-250/□□□X

检测机构: 中检质检技术研究院有限公司



公正准确 科学诚信

优质高效 创新发展



样品名称: 隔离开关	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型号: GL-200/□□□X、 GL-250/□□□X	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品数量: 12 台	制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司
样品来源: 送样	制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
收样日期: 2022.09.20	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
完成日期: 2022.10.18	生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:	

签发人: 徐亮

签名: 

签发日期: 2022.10.18

报告组成

序号	名称	页码	备注
	封面	√	1 V-14201-DC2206048
	首页	√	1 V-14201-DC2206048
	报告组成	√	1 V-14201-DC2206048
	安全型式试验报告	√	54 V-14201-DC2206048
	电磁兼容型式试验报告		
	封底	√	1

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-991145

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

乐清市柳市镇苏吕
气股份有限公司
乐清市柳市镇苏吕
有限公司
经济开发区中心大道

产品名称: 断路器
型号规格: GL-200/□□□X、
GL-250/□□□X
样品数量: 12 台
样品生产序号: /
收样日期: 2022.09.16
样品来源: 送样
抽样通知书编号: /

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇
制造商(生产者): 浙江天正电
制造商(生产者)地址: 浙江省
工业区
生产企业: 浙江天正电气股份有
生产企业地址: 浙江省乐清市经
288 号

试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

AC415/690V; Ith:
AC-23A(AC415V)、
C; Ith: 3A; AC-15:

GL-200/□□□X; GL-250/□□□X; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue:
250A; Ie: 200A、250A; Icw: 9kA/1s; Icm(峰值): 15.3kA; 使用类别:
AC-22A(AC690V); 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2N
Ile/Ie: 220V/0.8A.

主检: 左海亮

签名: *左海亮*

日期: 2022.10.18

日期: 2022.10.18

2022年10月18日

日期: 2022.10.18

试品编号:

S1-S7: GL-200

S8-S11: GL-250

S12: GL-250

备注